

**MUNDITEST**Referencia: **2013.0759**Cliente: **AJUNTAMENT DE SANT LLUÍS**

Tipo de muestra: AGUA

Análisis: NITRATOS

Descripción de la muestra: **C.P. SAN LUIS GRIFO COMEDOR**Recogida de muestra: Técnico del laboratorio  Cliente Fecha: **16 de Abril de 2013**Hora: **09:10**Inicio análisis: **16 de Abril de 2013**

DETERMINACIÓN	RESULTADO	VALOR PARAMÉTRICO	INCERTIDUMBRE
Nitratos (mg / l) <small>- ISO 7890-1:1986</small>	*	50,7	50,0 (±) 3,5

Los parámetros marcados con \* no cumplen con los valores paramétricos establecidos

**BASE:** Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano y Decreto 53/2012, de 6 de julio, sobre vigilancia sanitaria de las aguas de consumo de las Illes Balears.

Mahón, Jueves, 18 de Abril de 2013

Responsable de laboratorio

Fdo: Mª José Raya