

**MUNDITEST**Referencia: **2011.3970**Cliente: **AJUNTAMENT DE SANT LLUÍS**Tipo de muestra: **AGUA**Análisis: **NITRATOS**Descripción de la muestra: **GRIFO COMEDOR C.P. SES GRADUADES ST. LLUIS**Recogida de muestra: Técnico del laboratorio Cliente Fecha: **20 de Septiembre de 2011** Hora: **09:30** Inicio análisis: **20 de Septiembre de 2011**

| DETERMINACIÓN | RESULTADO | VALOR PARAMÉTRICO |
|--|-----------|-------------------|
| Nitratos (mg / l) - ISO 7890-1:1986 * | 50,5 | 50,0 |

Los parámetros marcados con * no cumplen con los valores paramétricos establecidos

BASE: Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.

Mahón, Viernes, 23 de Septiembre de 2011

Responsable de laboratorio

Fdo: Mª José Raya